



YKY 5x4mm² z pom. ochrony - zasilenie pompy
 3x OWY 2x1mm² z pom. ochrony - do czujników poz. wody

do przesyłowni
 czajnik wody w zespole
 czajnik wody w kuchni
 wlv 5x1,6gY 120mm² / DYK 125
 wlv 5x1,6gY 120mm² / DYK 125
 wlv YKY 5x4mm² / DYR 50
 3x OWY 2x1mm² / DYR 50

wlv YDY 5x10 z Rm1b do TG-1	wlv 5x 1,6gY 10mm ² / RB 37 z TB-LPS2 do TK-4
wlv YDY 5x6 z Rm1b do TG-2	wlv YDY 5x6mm ² z Rm1b do TG-3
wlv 5x 1,6gY 70mm ² / RB 63 z Rm1a do TB-1	wlv 5x 1,6gY 70mm ² / RB 63 z Rm2a do TB-4
wlv 5x 1,6gY 35mm ² / RB 47 z Rm1a do TB-7	wlv 5x 1,6gY 25mm ² / RB 47 z TB-ADMb do TB-ADM1
wlv YDY 5x10mm ² z Rm1a do TB-2	wlv YDY 5x4mm ² z TB-ADMb do TB-S
wlv 5x 1,6gY 95mm ² / RB 63 z Rm1a do TB-3	wlv YDY 5x10mm ² z TB-ADMb do TB-S
wlv 5x 1,6gY 70mm ² / RB 63 z Rm1a do TB-3a	wlv YDY 5x6mm ² z TB-LPS1 do TK-1
wlv YDY 5x10mm ² z Rm1a do TB-6	wlv YDY 5x4mm ² z TB-LPS1 do TK-2
	wlv YDY 5x4mm ² z TB-LPS1 do TK-3

LEGENDA	
K-3P	- gniazdo wtykowe 3-faz. P 17 Tempo 3P+N+Z IP44 BT 32A 'Legrand'
K-2	- dwa gniazda wtykowe pojedyncze Suro 2P+Z 'Legrand'

Uwaga:
 W Rozdziele Główny pom. nr -1/04 projektowana jest podłoga techniczna h=50cm wg projektu architektonicznego

Rzut piwnicy - instalacja elektryczna

OBIEKT:	Stacja Akwazorium i Filtry Biologiczne/TWV	PRACOWNIA:	PRACOWNIA PROJEKTOWA
TYTUŁ:	Kierownictwo - instalacja elektryczna	DATA:	08.2008
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Trzaskacz	SKALA:	1:50
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Trzaskacz	WYKONAŁ:	mgr inż. Tomasz Trzaskacz
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Trzaskacz	WYKONAŁ:	mgr inż. Tomasz Trzaskacz

BRONAD - Instalacje elektryczne
 ul. Koszalińska 13
 01-650 Warszawa
 tel. 22 638 10 00
 fax. 22 638 10 01

PRACOWNIA PROJEKTOWA
 ul. Włocławska 13
 01-650 Warszawa
 tel. 22 638 10 00
 fax. 22 638 10 01