



YDY 4x1,5mm² piętro,
osw. klatki schodowej

YDY 4x1,5mm² piętro,
osw. klatki schodowej

YDY 4x1,5mm² piętro,
osw. klatki schodowej

YDY 4x1,5mm² piętnica,
osw. klatki schodowej

LEGENDA	
	— proj. korytka kablowe KFR 300 H50/2, Boks nad sufitem podwieszonym
	— proj. korytka kablowe KFR 200 H42/2, Boks nad sufitem podwieszonym
	— proj. tablica bezpiecznikowa
	— Philips Arno TWS 640 1xTL5-24W
	— Philips Arno TWS 640 1xTL5-24W z modulem awaryjnym 2h
	— Philips Arno TWS 640 1xTL5-24W z modulem awaryjnym 2h
	— Philips Eiko TCS260 2xTL5-28W/830 HF C6
	— Philips Eiko TCS260 4xTL5-14W/830 HF C6 z modulem awaryjnym 2h
	— Philips Eiko TCS260 2xTL5-28W/830 HF C6
	— Philips Eiko TCS260 2xTL5-28W/830 HF C6 z modulem awaryjnym 2h
	— Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/AP18W/830 HF 0
	— Philips Pacific TCM16 2xTL-058W/830 CON – montować jako zwieszane
	— Philips CON TEMP02 RPV251 1xSON-1150W CON A/45,00
	— Łącznik dwubiegunowy Suno "Legend"
	— Łącznik dwubiegunowy IP44 Suno "Legend"
	— Łącznik schodowy IP44 Suno "Legend"
	— Łącznik jednobiegunowy Suno "Legend"
	— Łącznik krzyżowy Suno "Legend"

Rzut parteru - instalacja oświetlenia

	BRONAD Systemy Instalacyjne i Serwisowe
Kontakt: ul. Krasna 13, 00-611 Warszawa, tel. 22 638 99 00, fax 22 638 99 01, www.bronad.pl	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Trzaskowski	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Trzaskowski
TEMAT: Instalacja oświetlenia	SKALA: 1:100
OBIEKT: Instalacja oświetlenia	DATA: 08.2008
OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Trzaskowski	WYKONAŁ: mgr inż. Tomasz Trzaskowski