



Legenda:

- □ - proji. zaciski kontrolne ZK nr 1-11 w studzińce prod "Galmar" w ziemi w odległości 0,5m od budynku lub alternatywnie w puszcze POLI na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi
- — — — — - proji. daty Dł:żn φ 8
- — — — — - proji. badatka Fezn 30x4
- 1) W razie nie użycia wysterzającej warstwy rezy stancji uzienienia instalacji odgromowej należy użyć wzoru odskowy na głębokości 0,6 i w odległości 1,5 m

Rzut dachu - instalacja odgromowa

PRONAD Instalacje i Inżynieria
 ul. Wolności 11, 14-100 Białystok
 tel. 85 422 52 52, 85 422 52 53
 www.pronad.pl

IRBA PRYNIA
 ul. Wolności 11, 14-100 Białystok
 tel. 85 422 52 52, 85 422 52 53
 www.irba-prynia.pl

OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Sokołowski	mgr inż. Piotr Jędrzejewski
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Sokołowski	mgr inż. Piotr Jędrzejewski
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Sokołowski	mgr inż. Piotr Jędrzejewski
TYTUŁ	Instalacja odgromowa	
DATA	2024-03-01	