

**1.BUDYNEK DYDAKTYCZNY UW-M W OLSZTYNIE UL.GŁOWACKIEGO-ZESTAWIENIE
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH**

L.P.	Oprawa	Typ oprawy i dane techniczne	Producent		
I PIĘTRO					
1.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA	ARANO TCS 640 2xTL5-28W/830 HF C8	PHILIPS		
2.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA	EFIX TCS 260 2xTL5-28W/830 HF C6	PHILIPS		
3.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH	EFIX TBS 260 4xTL5-14W/830 HF M2	PHILIPS		
4.	MODUŁ AWARYJNY 2h		PHILIPS		
5.	OPRAWY AWARYJNA KIERUNKOWA NAŚCIENNA	TG 2h AT SE 8W 2h	AWEX		
6.	OPRAWY AWARYJNA KIERUNKOWA NASUFITOWA	TG 2h AT SE 8W 2h	AWEX		
7.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA PLAFONIERA IP-44	AVR 400.218E	ENSTO		
8.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NAŚCIENNA PLAFONIERA IP-44	AVR 255.013 E TC-DD	ENSTO		
II PIĘTRO					
1.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA	SAVIO TCS 760 2xTL5-28W/830 HF AC MLO	PHILIPS		
2.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA	ARANO TCS 640 2xTL5-28W/830 HF C8	PHILIPS		
3.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA	EFIX TCS 260 2xTL5-28W/830 HF C6	PHILIPS		
4.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH	EFIX TBS 260 4xTL5-14W/830 HF M2	PHILIPS		
5.	MODUŁ AWARYJNY 2h		PHILIPS		
6.	OPRAWY AWARYJNA KIERUNKOWA NAŚCIENNA	TG 2h AT SE 8W 2h	AWEX		
7.	OPRAWY AWARYJNA KIERUNKOWA NASUFITOWA	TG 2h AT SE 8W 2h	AWEX		
8.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA PLAFONIERA IP-44	AVR 400.218E	ENSTO		
9.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NAŚCIENNA PLAFONIERA IP-44	AVR 255.013 E TC-DD	ENSTO		
SKRZYDŁO "B"-PIWNICE					
1.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA	MODELLE TCS 125 2xTLD-36W/840 HF O	PHILIPS		
2.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA IP-65	PACYFIC 2x36W IP-65	PHILIPS		
3.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA	EFIX TCS 260 2xTL5-28W/830 HF C6	PHILIPS		
4.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA DOWNLIGHT DO SUFITÓW PODWIESZANYCH	EUROPA 2 FBS 120 2xPL-C/4P 26W/830 HF PG	PHILIPS		
5.	MODUŁ AWARYJNY 2h		PHILIPS		
6.	OPRAWY AWARYJNA KIERUNKOWA NAŚCIENNA	TG 2h AT SE 8W 2h	AWEX		
7.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NASUFITOWA PLAFONIERA IP-44	AVR 400.218E	ENSTO		
8.	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA NADUMYWALKOWA JONO	AVR66.014E	ENSTO		
9.	OPRAWA ZEWNĘTRZNA Z ŁĄCZNIKIEM ZMIERZCHOWYM	FWC 120 1 PL-C/2P 18W 230V 11 KP	PHILIPS		