



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Olsztyn dn. 22.08.2008r.

L.dz. 90-0902/806/08

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Plac Łódzki 4 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Chemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przesłane w dniu 22.08.2008r. godz. 14:43

nr sprawy: 152/2008/PN/ZZP

Pytanie 1: Prosimy o dostarczenie zestawienia stolarki ścianek z PCV wraz z podaniem typu i grubości szkła.

Odpowiedź: Wycenić ściankę z PCV (wg. załączonego schematu).

Pytanie 2: Prosimy o podanie szerokości parapetów w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź: Szerokość parapetów 35 cm.

Pytanie 3: Prosimy o szczegółowe podanie dla poszczególnych pomieszczeń typu ościeżnic drzwi tj.: czy regulowana, prosta o jakiej szerokości, kolor, rodzaj okleiny itp.

Odpowiedź: Wycenić ościeżnice regulowane wewnątrzlokalowe w naturalnej okleinie kolor orzech 2 wg kolorystyki Porta o szerokości muru 160-180 mm

Pytanie 4: Prosimy o dostarczenie zestawienia stolarki drzwiowej dla poszczególnych pomieszczeń.

Odpowiedź: Ilość drzwi jak w przedmiarze drzwi pełne np. Porta Classic w okleinie naturalnej. Kolor orzech 2.

Pytanie 5: Prosimy o szczegółowe podanie typów i rozmiarów grzejników do zamontowania w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź: Wycenić grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600mm i długości 1200mm z zaworem grzejnikowym termostat np. Danfoss z zaworem kulowym.

Pytanie 6: Prosimy o podanie rodzaju i wymiarów płytek podłogowych oraz sposobu ułożenia (prosto, w karo, jeden czy więcej kolorów) w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź: Płytki podłogowe z kamieni sztucznych gres 30x30 cm lub 40x40 cm układane „w karo” lub w „mijanę”.

Pytanie 7: Prosimy o podanie rodzaju i wymiarów płytek ściennych oraz sposobu ułożenia (prosto, w karo, jeden czy więcej kolorów) w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź: Płytki ścienne glazurowane 20x25 cm układane „prosto”

Pytanie 8: Prosimy o podanie czy Zamawiający posiada składowisko odpadów. Jeśli nie to gdzie należy ująć koszt składowania i utylizacji odpadów?

Odpowiedź: Kalkulacja własna oferenta

Pytanie 9: W przypadku, gdy w opisie pozycji podana jest grubość 40 mm a wg podstawy wyceny grubość wynosi 20 mm jaką przyjąć grubość np. poz. kosztorysu 14, 66 itp.

Odpowiedź: Wyceniać tak jak w opisie słownym pozycji

Z poważaniem

KANCLERZ dr inż. Aleksander Socha

Sporządził: mgr Zygmunt Bartnikowski

Do wiadomości:

- wg rozdzielnika wszyscy uczestnicy postępowania 152/2008/PN/ZZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Plac Łódzki 4 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Chemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10-724 OLSZTYN, Kortowo, ul. Heweliusza 12, tel. (89) 524-51-11, 524-51-81, 523-34-20, fax (89) 523-32-78