



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L.dz. 90-0902/927/10

Olsztyn dn. 23.07.2010 r.

ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZONE ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania nr 113/2010/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń dawnej Biblioteki Lekarskiej przy ul. Żołnierskiej 14 c na potrzeby Katedry Farmakologii i Toksykologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Branża elektryczna:

Ad. poz. kosztorysowa nr 7

Proszę podać typ tablicy oraz wyposażenie.

- należy przyjąć obudowę wnątkową XL3 160 3x24 + FR303 100A + 4xDEHNquard 275 + 3xS303 B16 + 22xS301 B16 + 7xP312 B16/30mA.

Ad. poz. kosztorysowej nr 20

Proszę podać przekrój kabla.

- należy przyjąć typowy kabel RGB (15 pin).

Ad. poz. kosztorysowej nr 36

Proszę podać czy gniazda mają być pojedyncze czy podwójne?

- należy przyjąć gniazdo telefoniczno-komputerowe 2xRJ45.

Ad poz. kosztorysowej nr 37

Proszę podać typ gniazda i parametry.

- należy przyjąć typowe gniazdo RGB (15pin).

Branża sanitarna:

Ad poz. kosztorysowej nr 1

Proszę podać producenta oraz parametry.

- dostawa digestorium nie jest przedmiotem remontu (II etap) – należy przyjąć do wyceny podłączenie digestorium z wyciągiem 600 m³/h, podejście wyciągu Ø 200 mm, podejścia wodociągowe Ø 20 mm, podejście kanalizacyjne Ø 50 .

Ad poz. kosztorysowej nr 18

Proszę podać wymiary grzejników, zasilanie boczne czy dolne?

- należy przyjąć grzejniki Purmo 600x1600 z zasilaniem bocznym.

Ad poz. kosztorysowej nr 27

Proszę podać typ, wydajność i producenta.

- przyjąć wentylator dachowy kwasoodporny, np. firmy Uniwersal, typ Dak-200, Ø 200 mm, n=1400 obr/min, moc 0,12 kW/220V.

Ad poz. kosztorysowej nr 36

Ile ma być jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich parametry?

- Klimatyzatory typu MultiSplit należy dobrać dla siedmiu pomieszczeń wg potrzeb - konfiguracja dowolna – urządzenia firmy dowolnej.

Branża budowlana:

Element – Pokój F1

Ad. poz. kosztorysowej nr 1

Proszę o rysunek z podziałem kwater i otwieralności.

- Należy zachować dotychczasowy podział i otwieralność.

Ad. poz. kosztorysowej nr 7

Proszę podać typ wykładziny.

- Do pomieszczeń suchych.

Ad. poz. kosztorysowej nr 9

Czy rolety mają być otwierane ręcznie czy elektrycznie oraz wymiar czy taki sam jak poz.1?

- Otwierane ręcznie, wymiar taki sam jak poz.1.

Element – Pokój F5

Ad. poz. kosztorysowej nr 50

Jakie mają być skrzydła drzwiowe?

- Pełne wiórowe okleinowe.

Element – Pokój F6

Ad. poz. kosztorysowej nr 60

Proszę podać podział kwater oraz otwieralność.

- Należy zachować dotychczasowy podział i otwieralność.

ZASTĘPCA KANCLERZA

Wojciech Samulowski

Sporządził:

Witold Dublaszewski