



- UWAGA :**
- Instalację odromową wykonad jako naprężną drutem stalowym ocynkowanym ϕ 7 mm
 - Uziom otokowy bednarkę ϕ 35x4 mm w wykopie 0,7 m w odległości 1m od budynku
 - Przewód odprowadzający drut stalowy ocynkowany ϕ 7mm

INWESTOR:		Uniwersytet Warmiński - Mazurski z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 - 957 Olsztyn	
INWESTYCJA:		Modernizacja budynku wraz z nadbudową piętra oraz zagospodarowaniem terenu budynku dydaktyczno - naukowego przy ul. Prawocześnego 21 Katedra Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska Rolnictwa UWM w Olsztynie.	
BUDNO PROJEKTOWE:		Z.P. i U.B. BENBUD Inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr. Wł. Eggi 1/27 86-300 Czudzież	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	BRANŻA:
Plan instalacji odromowej		1:50	ELEKTRYCZNA
FAZA:	DATA:	NR RYSUNKU	
PB	01.2010r.	E12	
FUNKCJA:	AUTOR:	SPECIAL.	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Stanisław Laszczykiewicz	elektryczna	
OPRACOWANIE	Aleksander Laszczykiewicz		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Melkowiak	elektryczna	