



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Olsztyn dn. 20.07.2010r.

L.dz. 90-0902/895/2010

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku wraz z nadbudową piętra, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku dydaktyczno- naukowego przy ul. Prawocheńskiego 21 Katedry Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

nr sprawy: 117/2010/PN/DZP

Pytanie 1:

Czy okna mają być wycenione jako jednoramowe czy też jako skrzynkowe? Wg opisu w projekcie architektury okna mają być jednoramowe, natomiast na rys. B12 okno jest skrzynkowe? Jeśli okna mają być skrzynkowe, to prosimy o informację – dane przykładowego producenta okien skrzynkowych, który posiada wymaganą przez projekt Aprobata techniczną lub świadectwo zgodności z podaniem wsp. Ug [W/(m²x0K)] dla całego okna. Na rynku nie spotyka się producentów z takimi aprobatami dla okien skrzynkowych. Proszę też zwrócić uwagę na sprzeczność zapisów odnośnie współczynnika Ug – raz jest podany dla szyby 1,1, a w innym miejscu 1,0. Czy mają być wyceniane różne okna?

Odpowiedź:

Stolarkę należy wycenić jako drewnianą z zachowaniem istniejącego podziału i sposobu otwierania skrzydeł. Stolarka jednoramowa z drewna klejonego. Elementy ozdobne wykonać zgodnie z istniejącymi i na podstawie załączonych rysunków. Szyba termo U=1,1 okna, szklenie podwójne 4/16/4 wypełnione argonem.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy przedstawić inspektorowi nadzoru aprobatę techniczną lub Świadectwo zgodności Bez tego dokumentu okna nie zostaną dopuszczone do montażu.

Pytanie 2:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej umieszczone jest na rysunku B2,B3, B4,B5

Pytanie 3:

Zaprojektowana stolarka okienna skrzynkowa nie spełnia obowiązujących norm oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jakim powinien odpowiadać budynek, zaś remontowany obiekt nie jest obiektem zabytkowym. W związku z powyższym proponujemy zamianę tychże okien na okna jednoramowe o wyglądzie zewnętrznym identycznym, jak zaprojektowane okna skrzynkowe.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1. Trzy okna oznaczone na elewacji jako typ B należy poddać renowacji i są to okna skrzynkowe patrz rys B11 Dokumentacji Projektowej Wykonawczej.

Z uwagi na zadane pytania w toczącym się postępowaniu, Zamawiający chcąc umożliwić Wykonawcom złożenie porównywalnych ofert - na podstawie art. 38 ust.6 Pzp Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) przedłuży termin składania ofert do dnia 02.08.2010r. do godz. 09:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:30.

Z poważaniem

PROREKTOR

dr hab. Szczepan Figiel, prof.UWM

Sporządzili: Luiza Falkowska, Jerzy Ossowski

Do wiadomości:

wg rozdzielnika wszyscy uczestnicy postępowania 117/2010/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku wraz z nadbudową piętra, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku dydaktyczno- naukowego przy ul. Prawocheńskiego 21 Katedry Ogrodnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie