



**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wykonanie prac budowlano-remontowych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.*

Nr sprawy: 175/2010/PN/DZP

**Pytanie 1** (dot. Przedmiar BL43 – pok. do pr. z eterem E).

Poz. 1 – Tablice rozdzielcze z blokadą – co oznacza ta pozycja? Prosimy o udostępnienie schematu tej tablicy bądź wyjaśnienie opisu.

**Odpowiedź**

Tablica rozdzielcza z blokadą - należy przyjąć obudowę natynkową IP44 + FR 303 + 16xS301 B16 + S301 B10 + układ ze stycznikiem - układ ten należy zainstalować na zasilaniu tablicy rozdzielczej i powiązać z wyłącznikiem wentylacji - zasilanie tablicy rozdzielczej może nastąpić tylko po załączeniu wentylacji.

**Pytanie 2** (dot. Przedmiar BL43 – pok. do pr. z eterem E).

Poz. 10, 11, 12 – czy rzeczywiście w tych pozycjach należy zastosować osprzęt przeciwwybuchowy? Są to oprawy i osprzęt bardzo drogi a zakres cen jest bardzo rozbieżny. Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi urządzenia przeciwwybuchowe czy jedynie o osprzęt i oprawy szczelne (o podwyższonym IP tak jak w poz. 9 – łączniki świecznikowe).

**Odpowiedź**

Oczywiście należy zastosować osprzęt przeciwwybuchowy.

**Pytanie 3** (dot. Przedmiar BL43 – podn. Sufitu).

Poz. 11 – wymiana przewodów – prosimy o podanie rodzaju przewodów.

**Odpowiedź**

Do wyceny należy przyjąć przewód YDY 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

**Pytanie 4** (dot. Przedmiar BL43 – podn. Sufitu).

Poz. 12 – oprawy oświetleniowe – prosimy o podanie przykładowego rodzaju opraw.

**Odpowiedź**

Do wyceny należy przyjąć oprawy świetlówkowe, do stropów podwieszanych, 4x18W z kloszem.

**Pytanie 5** (dot. Przedmiar BL43 – podn. Sufitu).

Poz. 13 – wymiana przewodów – prosimy o podanie rodzaju przewodów.

**Odpowiedź**

Do wyceny należy przyjąć przewód YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

Z poważaniem  
ZASTĘPCA KANCLERZA  
Wojciech Samulowski

*Sporządzili: Tadeusz Wólkiewicz, Arkadiusz Smyk*

Do wiadomości:

wg rozdzielnika wszyscy uczestnicy postępowania 175/2010/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na wykonanie prac budowlano-remontowych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.*

10-957 OLSZTYN, ul. Oczapowskiego 2, tel. 089 524 51 11, 089 524 52 15, 089 524 51 81, 089 523 34 20, fax (89) 523-32-78.