



Ldz. 90 – 0902/408/2018

Olsztyn, dnia 01.03.2018 r.

Nr postępowania: 75/2018/PN/DZP

*Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania*

**Dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **Remont zakładowej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej przy budynku zlokalizowanym przy ul. Żołnierskiej 14c na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytania.

**Pytanie nr 1.**

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania prac metodami bezwykopowymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza możliwości wykonania prac metodami bezwykopowymi.

**Pytanie nr 2.**

Prosimy o udostępnienie wyników badań geologicznych rejonu posadowienia rurociągu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie posiada badań geologicznych rejonu posadowienia rurociągu.

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczących aktualnego stanu kanału – przegląd kamerą itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, iż obecnie kanał jest niedrożny, brak prześwitu i wymaga ciągłego odpompowywania.

**Pytanie nr 4.**

Prosimy o wyjaśnienie czy na trasie kanału nie występują drzewa/krzewy wymagające pozwolenia na wycinkę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, iż na trasie kanału nie występują drzewa/krzewy wymagające pozwolenia na wycinkę.

Z poważaniem,

KANCLERZ  
  
dr inż. Aleksander Socha

*Sporządziła: mgr Magdalena Zawisza, mgr inż. Zbigniew Stachurski*