



Ldz. 1897/2019

Olsztyn, dnia 08.08.2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 315/2019/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego pt. remont instalacji oświetlenia w pomieszczeniach dydaktycznych  
Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.***

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

### **Pytanie nr 1.**

1. Jaka jest łączna ilość lamp do wymiany (niestety nigdzie nie mogłem znaleźć tej informacji) ewentualnie w którym miejscu jest ta informacja?
2. Czy po wymianie nowe oprawy powinny spełniać w danym pomieszczeniu średnie natężenie 300lx czy 500lx? Czy jest możliwe przesłanie rzutów pomieszczeń z wymiarami i wysokością pomieszczeń oraz zaznaczonym aktualnym rozmieszczeniem opraw?
3. Czy oprawy mają być wymieniane jeden do jednego bez ingerencji w instalację elektryczną?

### **Odpowiedź:**

1. Ilość opraw podlegających wymianie to 401 szt.
2. Tak, nowe oprawy powinny spełni normą oświetleniową.
3. Tak, z ewentualnym dostosowaniem do zastosowanych opraw.

Z poważaniem,

KANCLERZ

  
dr inż. Aleksander Socha

Sporządzili: Leszek Gosiewski, Katarzyna Sądej