



Olsztyn, dnia 30.09.2019 r.

Ldz. <sup>2027</sup> /2019

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

***Dotyczy: postępowania nr 395/2019/PN/DZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. wykonanie studia nagrań tj. modernizacja pomieszczeń 301, 302, 303 w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie.***

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 4**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

##### **Pytanie nr 1.**

1. W opisie dokumentacji branży sanitarnej jest uwaga: „Wskazane w dokumentacji konkretne urządzenia i materiały można zmienić na inne równoważne urządzenia. Wszystkie zaprojektowane, w niniejszym projekcie, wyroby, w tym centrale wentylacyjne, stanowiące realne produkty, konkretnych producentów, wybrane zostały przez projektanta, jako spełniające stawiane im określone wymagania. Dobór taki był niezbędny, aby pozostałe branże mogły uwzględnić w swoich częściach dane, takie jak : wymiary, waga, zapotrzebowanie na media itp.” – prosimy o przesłanie doborów urządzeń wskazanych przez projektanta lub określenie parametrów technicznych jakie mają spełniać urządzenia (centrale, skraplacze, nawiewniki, tłumiki akustyczne).

**Odpowiedź:** Wycenę wykonać zgodnie przedmiarem robót oraz łącznie z częścią opisową projektu.

2. W związku z planowanymi pracami wyburzeniowymi i konstrukcyjnymi w łazience (pom. 3.15) oraz w korytarzu (pom.3.18) czy malowanie i inne prace wykończeniowe są w zakresie przetargu? Jeśli tak, proszę o podanie zakresu tych prac, rodzajów materiałów wykończeniowych oraz ich kolorystyki.

**Odpowiedź:** Remont pomieszczeń 3.15 i 3.18 nie jest przedmiotem zamówienia

3. Prosimy o podanie producenta referencyjnego stolarki okiennej okna O1 o wymaganiach: materiał: PCV, izolacyjność akustyczna: R'A2=40 dB **dla całego okna z uwzględnieniem nawietrzaka.**

**Odpowiedź:** Proszę o wycenę okna PCV o izolacyjności akustycznej 40 dB i oddzielnie nawietrzaka akustycznego o izolacyjności akustycznej 40 dB W. wym produkty realizuje większość producentów stolarki PCV



UNIwersytet  
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Dział Zamówień Publicznych

---

4. Ile i jakiego typu oprawy oświetleniowe są zamontowane w korytarzu (pom. 3.28)? W których miejscach na projektowanym suficie mają zostać zamontowane?

**Odpowiedź:** Pomieszczenie 3.28 korytarz nie jest objęty zamówieniem

5. Prosimy o wskazanie miejsca montażu parapetu/parapetów drewnianych wymienionych w przedmiarze w poz.53 d.6.

**Odpowiedź:** W miejscach montażu okien

Z poważaniem,

KANCLERZ

  
dr inż. Aleksander Socha

*Sporządził: Jerzy Ossowski, Katarzyna Sądej*