

Ldz. 933/DZP/2020

Olsztyn, dnia 04.06.2020 r.

**Do wiadomości  
wszystkich uczestników postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 117/2020/PN/DZP realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa siedziby Polikliniki Wyjazdowej Dużych Zwierząt przy ul. Oczapowskiego działka nr 34 obr. 152 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014 - 2020**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 25**

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Nawiązując do udzielonych odpowiedzi (ZESTAW ODPOWIEDZI NR 8) w postępowaniu prosimy o wyjaśnienie:

**Pytanie nr 1:** pytanie nr 61 - zgodnie z pytaniem prosimy o podanie temperatur obliczeniowych (doborowych) powierza.

**Odpowiedź:**

NW1 – Tw=-22stC/Tn=16stC (zima) ; Tw=-30stC/Tn=16stC lato

NW2 - Tw=-22stC/Tn=20stC (zima) ; Tw=-30stC/Tn=20stC lato

NW3,4 – Tw=-22stC/Tn=20stC (zima) ; Tw=-30stC/Tn=24stC lato

**Pytanie nr 2:** pytanie nr 65 - zgodnie z pytaniem prosimy o podanie ilości czynnika jaką należy uzupełnić.

**Odpowiedź:** Oprogramowanie i urządzenia użyte do obliczeń hydraulicznych układów freonowych nie wykazało konieczności dodatkowego uzupełniania instalacja freonem.

**Pytanie nr 3:** pytanie nr 69 - zgodnie z pytaniem prosimy o uzupełnienie informacji o rodzaju zastosowanej izolacji instalacji prowadzonej wewnątrz budynku.

**Odpowiedź:**

**Wełna mineralna o grubości :**

- 100mm dla średnic powyżej 100mm,
- równa średnicy wewnętrznej rury dla średnic wewnętrznych od 35 do 100mm

**Osłona wewnątrz - płaszcz z folii aluminiowej.**

p.o. KANCERZA  
mgr Andrzej Gozdź.....  
(podpis osoby upoważnionej)

Sporządzili: mgr Zygmunt Bartnikowski  
mgr inż. Monika Cupała

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Zygmunt Bartnikowski