

Olsztyn, dnia 20.01.2010 r.

L.dz. 90 – 2303/44 / SK/2010

Nr postępowania: 23/2010/PN/DZP/RPW

**Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie**

**ul. Oczapowskiego 2**

**10 – 957 Olsztyn**

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia podstawowego na potrzeby Regionalnego Centrum Informatycznego i budynku Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku; zestawy komputerowe, wyposażenie dla Akademickiego Ośrodka Obliczeniowego, oprogramowanie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pt. „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące zapytania:

**Pytanie 1:**

Rozdz. V pkt 6 – wymagania w zakresie części nr 1 – Czy Zamawiający dopuści dostawę UPS-a posiadającego oświadczenie producenta serwerów potwierdzające możliwość współpracy z proponowanymi serwerami zamiast wymaganego w SIWZ certyfikatu. UPS jest już certyfikowany w ramach przyjętych norm jest to certyfikat CE.

**Odpowiedź:**

W zakresie części nr 1 Zamawiający podtrzymuje zapisy Rozdziału V pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla UPS-ów żądając oświadczenia, iż zasilacze UPS są wyprodukowane lub certyfikowane przez producenta serwerów. Ponadto zasilacz UPS powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji CE.

ZASTĘPCA KANCLERZA

*Wojciech Samulowski*

.....  
Podpis osoby uprawnionej